



Esimerkki valaisimien kotelointiluokkavaatimuksista kylpyhuoneissa.

- Alue 2** vaatii IPX4-kotelointiluokan valaisimen.
- Alue 3** vaatii IPX1-kotelointiluokan valaisimen.
on 60 cm ammeen tai suihkualtaan reunasta. Jos ei ole allasta,
kiinteästä suihkutangosta tai vesipisteestä 1,2 m.
- Alue 4** Kiinteä suihkuseinä voi aiheuttaa muutoksia esimerkin tilanteeseen.